

Rapport Nr 26372315

Uppdragsgivare

Östra Märsöns tomtägarförening
c/o Marcus Dahl

Rådmansgatan 8A
749 49 ENKÖPING

Avser

Dricksvattenkontroll
Dricksvatten för allmän förbrukning

Anläggning : Östra Märsöns tomtägarför.
Provplats : Utgående dricksvatten
Analysomfattning : Mikrobiologisk

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	: 2026-09-02	Ankomstdatum	: 2026-09-02
Provtagningsstidpunkt	: 1140	Ankomsttidpunkt	: 2110
Temperatur vid provtagning	: 12.9 °C	Temperatur vid ankomst	: 6 °C
Provets märkning	: -	Ansättningsdatum	: 2026-09-02
Provtagare	: SGS EDN		
Klor, total aktiv, fältmätn.	: -		
VV = 0 Anv = 1 Nät = 2	: 0		
Desinfektion Nej = 0 Ja = 1	: 1		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SS-EN ISO 6222:1999	Odlingsb. mikroorg. 22 °C 3d	< 1		cfu/ml
SS028167-2 MF	E.coli	< 1		cfu/100ml
SS028167-2 MF	Koliforma bakterier 35 °C	< 1		cfu/100ml

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Kommentar om överskridet gränsvärde avser analyser med gränsvärden enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2022:12) gällande utgående dricksvatten.

Gränsvärdena avser endast utförda analyser med gränsvärde enligt föreskrifterna och utifrån resultat, utan hänsyn till mätosäkerheten.

Ej kommenterade resultat är inom gränsvärde, eller gränsvärde saknas.

För mer information, se www.sgs.com/analytics-se

Analysen av E.coli är utförd enligt SS028167-2 MF mod och SS-EN ISO 9308-1:2014 (enligt Kontrollwiki SLV).

Provtagningen är utförd med ackrediterade provtagningsmetoder. Aktuella ackrediterade provtagningsmetoder samt mätosäkerheten för ackrediterade analyser i fält kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Odlingsbara mikroorganismer 22 °C 3 dygn, ej påvisade.

Linköping 2026-09-05

Rapporten har granskats och godkänts av

Cornelia Lindeberg
Laboratorieförman

Kontrollnr 8475 3965 2162 7465

Kopia sänds till

pekka.gillenius@gmail.com

omtomtagare@outlook.com

miljoavdelningen@enkoping.se